



Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „**Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej**”
OSP.271.1.2018

Żarnów, dnia 29.05.2018 roku

ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie

Nr OSP.271.1.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Proszę o odpowiedź jaki piasek należy przyjąć do wyceny? Czy piasek o fr. 0,2-2 czy kwarcowy?
2. Proszę o odpowiedź jaki żwir sortowany należy przyjąć do wyceny? Proszę o podanie frakcji.
3. W opisach projektów budowlanych dla miejscowości Paszkowice oraz Straszowa Wola wskazana jest długość ogrodzenia 72mb oraz furka o szerokości 1,30 i brama o szerokości 2,60 m czy należy traktować to jako omyłkę pisarską i wyliczyć ogrodzenie jak dla pozostałych miejscowości 49 mb oraz furka – brama 2,70 mb?
4. Czy zgodnie z normą należy przyjąć do wyceny nawierzchnię piaskową pod huśtawkę wagową pojedynczą hic 1,20 cm czy wskazaną przez Państwa nawierzchnię trawiastą?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Należy przyjąć piasek płukany o frakcji 0,2-2,0 mm.

Ad. 2. Należy przyjąć żwir sortowany o frakcji 3-15 mm.

Ad. 3. W opisach do placów zabaw w Paszkowicach i Straszowej Woli popełniono omyłkę pisarską. Zgodnie z rys, A-01, A-03 oraz A-04 długość ogrodzenia 49,0 mb, brama z furką o długości 2,6 m.

Ad. 4. Na rys, nr A-01 wystąpił błąd pisarski – w strefie bezpiecznej huśtawki wagowej zamiast oznaczenia „piasek” wpisano „trawa”. Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię piaskową. Powierzchnia piasku została podana prawidłowo

Prezes OSP Żarnów

(-) Ryszard Jakubowski