

Skórkowice, dn. 14.11.2024 r.

Z.ZO.2.2024

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Parafia Rzymsko – Katolicka w Skórkowicach, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła św. Łukasza w Skórkowicach wraz z utwardzeniem terenu zwracamy się z prośbą o:

1) Zamieszczenie przedmiaru robót ze wskazaniem ilości i rodzaju prac do wykonania

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót.

2) Zamieszczenie wzoru umowy, na który Zamawiający powołuje się w formularzu ofertowym;

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje wzór umowy

3) Informację jaki rodzaj kostki ma być wykorzystany do utwardzenia terenu

Odpowiedź:

Zamawiający zawiadamia iż zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (znak:WUOZ-ZN.5142.987.2024.KBŁ) do wykonania utwardzenia należy zastosować kostkę brukową o grubości 8 cm, wieloformatową, wielobarwną o naturalnych kolorach, bez fazową. Ponadto zgodnie z ww. decyzją, ostateczny wzór będzie poddany ocenie Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

(-) *Proboszcz*

Mirosław Woźniak

